

询价单

空压机系统年度维保采购项目

序号	名称	技术指标	数量
1	空压机系统年度维保	详见维保内容及维保要求	1批

空压机系统年度维保内容：

设备	服务合同内保养内容	服务对象
空压机	提供设备所需正品备件，包括消耗件和保障机组运行所需的所有备件	两台高压机组、两台低压机组、四个储气罐相关安全附件
	每月至少派1名专业技术人员对每台维保设备进行一次例行检查，并形成巡检报告	
	每2000h对设备进行维保，并形成保养记录	
	在维保协议期限内，若委托方设备突发出现设备故障，需要维修，受托方需及时提供维修服务（所涉及到的更换部件需受托方提供原品牌备件，品牌更换需委托方技术同意）	
	每月对设备进行一次SPM振动测试，形成年度振动曲线，汇总在年度报告中	
	每年度进行一次全面设备运行和系统评估，并提交一份机组运行状态和合理化运行维护建议	
	提供技术人员4次集中操作培训，包括现场实操与技术培训	
	每年对空压机系统安全阀进行第三方检验	
	每半年对空压机系统压力表进行第三方检验	
干燥机	每月对设备进行一次专业检查，包括加热器、吸附塔、控制器等（检查过程中出现异常需及时对应处理），并清洁各个阀门、吸附塔及电控箱积灰。在维保协议期限内，若委托方设备突发出现设备故障，需要维修，受托方需及时提供维修服务（所涉及到的更换部件需受托方提供原品牌备件，品牌更换需甲方技术同意）	两套高压机吸干组、两套低压吸干机组
	每年度进行一次全面保养，更换控制器过滤器滤芯，更换再生消音器，更换鼓风机吸气过滤器	
过滤器	每月进行一次专业检查，检查排水器等	高压部份：两套三组六个house共6支滤芯部件。 低压部份：两套三组六个house共18支滤芯部件
	每年度进行一次滤芯更换	
	每月进行一次专业的测漏检查	
	每半年进行一次滤芯差压检查	
	每年度进行一次空气品质检查，保障供气品质合格	



空压机系统年度维保要求:

机型	保养类别	具体项	数量		
英格索兰 IRN75K-OF (高压机组 1号)	2000 小时 (季度)	空滤芯	2	个	
		PDM 进气滤网	1	个	
		电机润滑脂	1	罐	200g/罐
	4000 小时 (半年)	空滤芯	2	个	
		油过滤芯	1	个	
		泡沫芯子	1	个	
		呼吸器芯子	2	个	
		PDM 进气滤网	1	个	
	8000 小时 (年度)	垫片	2	个	
		空滤芯	2	个	
		冷凝水排水电磁阀	2	个	
		油过滤芯	1	个	
		泡沫芯子	1	个	
		呼吸器芯子	2	个	
		PDM 进气滤网	1	个	
止逆阀		1	个		
超悦冷却剂	3	桶	20L/桶		
英格索兰 IRN75K-OF (高压机组 2号)	2000 小时 (季度)	空滤芯	2	个	
		PDM 进气滤网	1	个	
		电机润滑脂	1	罐	200g/罐
	4000 小时 (半年)	空滤芯	2	个	
		油过滤芯	1	个	
		泡沫芯子	1	个	
		呼吸器芯子	2	个	
		PDM 进气滤网	1	个	
	8000 小时 (年度)	垫片	2	个	
		空滤芯	2	个	
		冷凝水排水电磁阀	2	个	
		油过滤芯	1	个	
		泡沫芯子	1	个	
		呼吸器芯子	2	个	
		PDM 进气滤网	1	个	
止逆阀		1	个		
超悦冷却剂	3	桶	20L/桶		
英格索兰 IRN90K-OF (低压机组 1号)	2000 小时	空滤芯	1	个	
		PDM 进气滤网	2	个	
		电机润滑脂	1	罐	200g/罐

	4000 小时	空滤芯	1	个			
		进气过滤网	3	个			
		PDM 滤芯	2	个			
		泡沫芯子	1	个			
		呼吸器芯子	2	个			
	8000 小时	密封垫	1	个			
		空滤芯	1	个			
		进气过滤网	3	个			
		冷凝水排水电磁阀	2	个			
		垫片	2	个			
		断水阀	1	个			
		油过滤芯	1	个			
		泡沫芯子	1	个			
		呼吸器芯子	2	个			
		中间冷却器服务包	2	个			
		止逆阀	1	个			
		超悦冷却剂	4	桶	20L/桶		
		英格索兰 E200i (低压机组 2 号)	2000 小时	空滤芯	2	个	
			4000 小时	空滤芯	2	个	
油过滤器芯	1			个			
预过滤网	1			个			
预过滤器板	1			个			
8000 小时	空滤芯		2	个			
	油过滤器芯		1	个			
	预过滤网		1	个			
	预过滤器板		1	个			
	二级主机服务包		1	个			
	过滤器		1	个			
超悦冷却剂	5		桶	20L/桶			
东莞石大 (低压机组) ND-400RDBH-L	每年更换		鼓风机吸气过滤器	2	个		
	每年更换	再生消音器	2	个			
	每年更换	控制气源过滤器滤芯	2	个			

湖
★

100
10000

东莞石大（高压机组）ND-100HRD	每年更换	再生消音器	2	个	
东莞石大 ND-150	每年更换	管道过滤器滤芯	8	个	
东莞石大 ND-600	每年更换	管道过滤器滤芯	24	个	
空压主机、储气罐、氮气供应系统	1年校验1次/ 破损更换	安全阀	1	次	
气体供应管路，设备安全附件	半年强校1次/ 破损更换	压力表	2	次	

商务要求:

- 1、资质：英格索兰原厂授权证书
- 2、服务期限：合同生效后 12 个月
- 3、付款条件：预付 80%，服务结束收到发票后 30 个工作日支付 20%
- 4、其他：
 - 4.1 业绩清单
 - 4.2 每次维修巡检工作结束时，受托方需详细填写维修巡检报告，并由实验室填写意见和签字确认

报价要求:

- 1、报价文件递交截止时间：2023 年 6 月 16 日 17 点 30 分
- 2、报价单列明总价和各分项价格。如无分项报价需列明原因，否则视为无效报价单。本次报价按维保要求清单报价，报价包含相应维保内容的服务人工费等，维保内容的服务人工费不再单价报价与结算。
- 3、报价单上需列明交货期和质保期。
- 4、报价单（一次性最优惠报价）电子邮件递交。
- 5、提供签字盖章的报价单扫描件、营业执照扫描件、资质文件扫描件（如有要求），代理产品需提供相关产品授权书，技术指标及商务要求响应表（见附件）。
- 6、国内产品请开增值税专用发票。
- 7、本项目成交方法采用最低价法。完全满足询价项目技术和商务要求的合格供应商，按照报价由低到高的顺序，由采购人按照最低价法，确定成交单位。



技术咨询：周老师 18683722556
 商务咨询：陈老师 18623431997
 电子邮箱：tfx111_cg01@x111.cn

